Douches Sécurigaz
Douches et Lave-yeux de sécurité

Fiche technique

Lave-yeux mural avec vasque et douchette - 2230

Wall mounting eyewash with bowl & Drench Hose - 2230



Réf 2230SS



Réf 2230

Réf 2230SS

Acier galvanisé et Résine polyamide
Galvanised steel & polyamid resin

Ce lave yeux mural peut être installé en intérieur ou en extérieur en conditions tempérées.
Muni de deux érogateurs et capuchons auto-éjectables, il vous permettra un rinçage des tissus fragiles du visage par un flux d'eau aérée à basse pression. La douchette d'appoint permet un rinçage ciblé d'une partie du corps ou des chaussures

For outdoor and indoor facilities in temperated conditions. A low pressure water flow that rinses of fragile skins of the face. This eyewash has a drench hose for the targeted rinsing of some body parts, clothes or shoes.

Lave-Yeux - Douches de sécurité - Cabines de décontamination
SECURIGAZ DOUCHES 2, rue du Comte Vert - 06300 NICE - FRANCE
Tél : +33 (0)4.93.26.38.55 – Fax : +33 (0)4.93.56.58.46
info@securigaz-douches.com - http://www.securigaz-douches.com
S.A.R.L Capital 80.000 € RCS Nice B 304 098 882 Code APE 4669B

Caractéristiques Générales / General Features

Matériaux	Material
Tuyauterie en acier galvanisé avec revêtement Résine polyamide PL11 (anticorrosion), Vannes Inox et raccords laiton, Rampe Lave-yeux (Option acier) Vasque ABS (Option Inox) Palette de commande plastique (Option Aluminium) Erogateurs et capuchons plastique	Galvanized steel pipe. Covered by a PL11 polyamid resin (anti-corrosion), Stainless Steel valve and brass connections, ABS Eyewash (Option : Steel) Bowl (Option : Stainless Steel) Plastic push Handle (Option: Aluminium) Plastic spray heads and covers
Arrivée d'eau / Evacuation	**Water inlet/output**
Alimentation ½'' BSP Evacuation 1'' ¼ BSP Pression 2 bars recommandés - Min 1.5 Max 8	Water inlet ½'' BSP Output 1'' ¼ BSP Pressure : 2 bars recommended - Min 1.5 Max 8
Lave-yeux	**Eyewash**
Activation manuelle par palette avec système anti-retour Evacuation 1'' ¼ Erogateurs amovibles avec filtre à tamis pour mélange eau/air basse pression et capuchon auto-éjectables. Débit 22l/min pour une pression entre 2 et 8 bars Vanne ½'' avec régulation de pression	Manual opening with push handle with anti-kickback system (remove the pre-assembled spring) Evacuation 1'' ¼ Removable spray heads with mesh filter to mix water/air at a low pressure and automatic opening anti–dust cover. Flow: 22L/min for a pressure between 2 and 8 bars. Valve 1/2" with pressure regulation.
Douchette	**Drench hose**
Flexible en inox de 1.5m Erogateur 1 sortie basse pression 15l/min, Activation avec pistolet, capuchons anti poussière	1.5M Stainless steel flexible Single spray Single spray head low pressure 15l/min, Hand gun activation, anti-dust covers
Affichage	**Signalization**
Panneau Lave-yeux Fond vert Pictogrammes luminescents **Norme AFNOR X08-003**	Plate Eyewash Photoluminescent with green background **AFNOR X08-003 Standard**
Dimensions	**Dimensions**
Voir feuillet de montage Dimensions des colis : 50x36x13 – 26x21x17 – 4 kg	See Assembly page Packages dimensions : 50x36x13 – 26x21x17 – 4 kg

Références

- **2230** – Lave-yeux vasque ABS et douchette – *Eyewash with ABS bowl & drench hose*
- **2230SS** – Lave-yeux vasque Inox et douchette – *Eyewash with Stainless steel bowl & drench hose*
-

Options

- Vasque Inox (Bowl Stainless Steel)
- Rampe lave-yeux acier ou inox (Steel or Stainless Steel eyewash).
- Palette aluminium (Aluminium push handle)

Normes / Standards
EN 15154-2, DIN 12899-3:2007, ANSI/SEA Z358: 2009

Conception et fabrication 100% Europe
Design & manufacturing 100% Europe

Ce document est la propriété de Sécurigaz Douches

Opérations de Montage / Assembly guide

Suivre les indications ci-dessous / Please follow below instructions.

* Hauteur recommandée : 850-1140 mms







1	Support mural en acier	Bracket for wall mounting, Steel
2	Raccordement alimentation avec vanne ½'', palette de commande et vanne	Inlet, push handle and valve connections
3	Vasque	Bowl ABS
4	Rampe Lave-yeux deux sorties avec érogateurs et capuchons	Eyewash, double spray
5	Raccordement flexible inox	Flexible connection (Stainless Steel)
6	Valve anti-retour (option)	Anti-kickback valve (Option)
7	Flexible inox 1m50	1.5m Stainless steel flexible
8	Douchette 1 sortie	Drench hose, single spray
9	Panneau d'affichage règlementaire	Signaling plate

Ce document est la propriété de Sécurigaz Douches

*Installer les équipements de sécurité dans des zones **visibles et accessibles depuis au moins 3 directions**.*
*Le dispositif d'urgence doit être accessible **en moins de 10 secondes**.*
*Mettre en place un test **hebdomadaire.***

*Install these security equipments in order to make them **visible and accessible from at least 3 ways.***
*The emergency equipment must be easily accessible by the user (**less than 10 sec**).*
*A correct operation test must be planned **every week** by an internal procedure.*

Recommandations d'installation et d'utilisation des douches et lave-yeux. Raccordement des appareils.	Installation and use for showers and eyewashes. Devices Connections
1. Les dispositifs de rinçage d'urgence doivent être installés à proximité des zones de danger et à un maximum de 10 secondes de parcours ou 30 mètres, sans obstacle gênant le déplacement de l'utilisateur. En cas de forte probabilité d'accidents simultanés, il faut prévoir plus d'un équipement.	1. The emergency decontamination booth must be close to danger exposure. (Max 10 sec or 30M obstacle). In case of high probability of simultaneous accidents, anticipate more than only one equipment.
2. Les équipements doivent être facilement accessibles et clairement identifiés (panneau de signalisation de l'emplacement du matériel)	2. The equipments must be easily accessed and clearly identified (Signal pannels).
3. Les équipements doivent être raccordés à un réseau d'eau potable avec vanne d'arrêt pour l'entretien	3. Equipments must be connected to the drinking water system with stop valve for maintenance.
4. Une procédure interne doit garantir un test de bon fonctionnement hebdomadaire	4. Test must be executed every week by an internal procedure.
5. Pour une installation en extérieur, utiliser des équipements hors-gel ou incongelables	5. For an outdoor facility, use frost-protected of freeze-proof equipments.
6. Tout le personnel doit être instruit sur l'utilisation correcte des équipements de sécurité	6. All the personnel must know how to use correctly security equipments.
7. Durée du Lavage oculaire : 10 à 15 minutes.	7. Eyewash time: from 10 to 15 minutes.
8. Durée d'une Douche : 5 à 10 minutes.	8. Shower time: from 5 to 10 minutes.

La mise en place de cet équipement vous permet de respecter vos obligations de protection.
Art. L4121-1 du Code du travail
« L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés »

Pensez à mettre à jour votre document unique. (Article L.4121-3)

Ce document est la propriété de Sécurigaz Douches